

Inverteris
 Privalo atitikti LST EN 61000-4-30,
 LST EN 61000-4-15,
 EN 50549

Keičiamas į dviejų krypčių skaitiklį
 arba esamas skaitiklis perparametruojamas

Pin=98,8 kW
 Psk=98,8 kW
 Isk=138,8 A
 cosφ=0,99

